



شرکت های ارائه دهنده پرده های مقاوم در برابر حریق

- * اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران** می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش میباشد. لازم به توضیح است شرکت های تولید کننده و تامین کننده پرده های مقاوم در برابر حریق **بدون هیچ رتبه بندی** ای در لیست بارگذاری شده اند.
- * شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تایید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تائیدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند.
- * شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تائید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا** پس از اجرای کامل پرده های مقاوم در برابر حریق می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.
- * رعایت الزامات **بند ۳-۴-۶-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.
- * میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از **جدول ۳-۸-۱۱-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب پرده های مقاوم در برابر حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در یا کرکره آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش ؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛	۱	۱
سایر موانع آتش؛	۱	۰/۷۵
دیوارهای جداکننده آتش؛		
دیوارهای کربدورها؛	۱	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰.۵	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
سایر دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)
دیوارهای خارجی؛	۳	۱.۵
	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)



شرکت های ارائه دهنده پرده های مقاوم در برابر حریق

مشخصات فیزیکی پرده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده
محصول	استاندارد	میزان مقاومت	آزمایشگاه	نوع پارچه	اخطار/ تعداد	clover	دقیق کنترل آرمان
پرده آتش	applus-E N	120	BHRC	cfc01		۲۱-۲۲۶۵۶۱۳۵	شماره تماس
						۱۴۰۵/۰۴/۰۸	تاریخ اعتبار
آدرس نماینده: تهران، بزرگراه مدرس، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، خیابان گلخانه، پلاک ۱۱/۱، طبقه ۷، واحد ۱۴							

مشخصات فیزیکی پرده های مقاوم در برابر حریق و دود						تولید کننده	نماینده
اخطار/ تعداد	نوع پارچه	آزمایشگاه	میزان مقاومت	استاندارد	محصول	eurosafe	پاژند پاد
	VT 661 P2X	BHRC	120	E N	پرده آتش	۲۱-۲۲۸۷۰۲۲۸-۳۱	شماره تماس
						۱۴۰۵/۰۳/۱۱	تاریخ اعتبار
آدرس نماینده: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، کوچه بهشت آسا، پلاک ۵، واحد ۷ و ۹							